

DRANGSHOLT VANNVERK SA
co. Liv Hangeland, Fosseveien 121
4658 TVEIT

Deres ref:
Vår ref: 2023/202419
Dato: 29. september 2023
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



Inspeksjonsrapport med skriftlig veiledning om oppdatering av farekartlegging og registrerte opplysninger om vannbehandlingen

Vi viser til inspeksjonen hos DRANGSHOLT VANNVERK SA den 28. september 2023.

Seniorinspektør Ingfrid Berit Stokkeland og seniorinspektør Vibeke Hellerslien gjennomførte inspeksjonen. Sekretær Harald Brekke, styreleder Iren Sommerset og teknisk leder/ driftsansvarlig Kenneth Winsjansen var til stede.

Inspeksjonen omfattet

- DRANGSHOLT VANNVERK

Oppsummering

Bakgrunnen for inspeksjonen er at Mattilsynet i 2023 skal se på vannbehandling og hygieniske barrierer, og at vannbehandlingssystemene er riktig registrert.

Oversikt over Mattilsynets kontrollpunkter med reaksjoner

Vannforsyningssystem

- | | |
|---|----------------------|
| • Drikkevann - farekartlegging, oppdatering (DVF § 6 4. ledd) | Skriftlig veiledning |
| • Vannforsyningssystem - Registrering av de som er i drift | Skriftlig veiledning |
| • Vannbehandling drift og vedlikehold (DVF §13 3.ledd) | Ingen oppfølging |
| • Drikkevann - farekartlegging, gjennomføring (DVF § 6 1. ledd) | Ingen oppfølging |
| • Vannbehandling og hygieniske barrierer | Ingen oppfølging |

Vi viser også til tilsynskvittering datert 28.september 2023. Der har vi gjengitt observasjonene vi gjorde under inspeksjonen.

Vår rett til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak

Mattilsynets adgang til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak følger av matloven § 23.

Se også vedlegg om rettigheter og regelverk.

Skriftlig veiledning ved regelverksbrudd

Vi veileder om farekartlegging og farehåndtering

Vi har observert:

Dere har en plan for internkontroll og beredskap fra før 2010 som dere opplyser at må oppdateres i henhold til dagens krav. Dokumentet inneholder en farekartlegging/ ROS-analyse av vannforsyningen, inkludert vannbehandlingen.

Dere har jobbet med å få vannbehandling som er tilpasset råvannskvaliteten med blant annet høyt fargetall. Vannbehandlingsprosesser er endret siden farekartleggingen var ny.

Dere opplyser at plan for internkontroll og beredskap vil bli erstattet av en ny plan basert på en ny ROS som tar utgangspunkt i listen over uønskede hendelser som er gjengitt i Vedlegg A2 i Mattilsynets veiledning "- fra ROS til operativ beredskap". Styret har vedtatt at dette må på plass i år, men det var ikke klart til tilsynet 28.september.

Kravene som gjelder for oppdatering av farekartlegging og farehåndtering:

Vannverkseier skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert. Kartlegging og håndtering av farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil kunne oppstå nye farer og årsaker til farer. Behovet for å forebygge, fjerne eller redusere disse kan også endre seg over tid.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Når dere ikke har oppdatert farekartleggingen i løpet av mange år, selv om dere blant annet har gjort endringer i vannbehandlingsprosessene, utgjør det etter vårt syn et regelbrudd. For at farekartlegging og farehåndtering skal fungere som et nyttig verktøy, er det viktig å ha det oppdatert.

Dere har selv ansvaret for å følge det regelverket som gjelder for virksomheten deres. Når Mattilsynet finner brudd på regelverket, skal vi bruke de reaksjoner som er nødvendige for å sikre at regelverket følges. I dette tilfellet mener vi det er tilstrekkelig å veilede skriftlig om regelverksbruddet, fordi dere opplyser at dere vil følge regelverket.

Regelverket som veiledningen bygger på

Vi mener at vi har funnet brudd på drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering 4.ledd.

Vi veileder om behovet for oppdatering av registrerte data

Vi har observert:

Dere har denne vannbehandlingen nå:

- * Grovsil ved inntaket
- * Sandfilter (for fargefjerning)
- * Vannglass (for pH-justering)
- * UV-anlegg

* Klor i daglig drift og i reserve/ nødklor.

Hos Mattilsynet er det registrert 3 vannbehandlingsanlegg under Drangsholt vannverk, selv om dere bare har ett vannbehandlingsanlegg.

Følgende er registrert:

1. Vannbehandlingsanlegg:

Det er registrert følgende vannbehandling:

*UV-bestråling - i daglig drift. UV-dose: 40 mJ/cm² og UV-enheten er vurdert og funnet OK av norske fagmiljø.

*Klorering - i reserve, klorkontaktbasseng, Natriumhypokloritt.

2. Vannbehandlingsanlegg pr. vår 2016:

Det er registrert følgende vannbehandling:

*UV-bestråling - i daglig drift. UV-dose: 40 mJ/cm² og UV-enheten er vurdert og funnet OK av norske fagmiljø.

*Klorering - i reserve, Natriumhypokloritt.

3. Planlagt vannbehandlingsanlegg:

Det er registrert følgende vannbehandling:

*Koagulering (kjemisk felling) - i daglig drift. Jernklorid.

*UV-bestråling - i daglig drift. UV-dose: 40, det finnes stengeventil og UV-enheten er vurdert og funnet OK av norske fagmiljø.

Dere opplyser at dere vil gå inn og rydde i registreringene ved å fjerne to av vannbehandlingsanleggene, og sørge for at det siste vannbehandlingsanlegget har fullstendige og oppdaterte opplysninger om vannbehandlingen.

Kravene som gjelder for registrering:

Vannverkseieren skal sikre at de registrerte opplysningene er oppdaterte.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Når dere ikke har sikret at opplysningene som er registrerte om Drangsholt vannverk er korrekte og oppdaterte, utgjør det etter vårt syn et regelbrudd. Oppdatering av opplysningene gjøres i Mattilsynets skjematjeneste, ved å velge skjemaet "Vannforsyningssystem - endre informasjon om eksisterende".

Dere har selv ansvaret for å følge det regelverket som gjelder for virksomheten deres. Når Mattilsynet finner brudd på regelverket, skal vi bruke de reaksjoner som er nødvendige for å sikre at regelverket følges. I dette tilfellet mener vi det er tilstrekkelig å veilede skriftlig om regelverksbruddet fordi dere opplyser at dere vil følge regelverket.

Regelverket som veiledningen bygger på

Vi mener at vi har funnet brudd på drikkevannsforskriften § 17 Registrering

Med hilsen

Nina Merete Vehus
avdelingssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Vedlegg:
Rettigheter og regelverk

Rettigheter og regelverk

I tillegg til rettigheter nevnt i rapporten (eller i andre vedlegg), har dere også andre partsrettigheter etter forvaltningsloven. Vi informerer også om regelverket vi har brukt som grunnlag for tilsynet og om innsending av elektronisk post.

Rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen

Dere kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder for dere og deres virksomhet, hvor dere finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Dere har også rett til å få vite hvordan saken deres blir behandlet, og hvilke rettigheter dere har i den sammenheng. Veiledningsplikten vår følger av forvaltningsloven § 11.

Rett til å se saksdokumentene

Retten til partsinnsyn følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket

- FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

